

# ИЦ «Огнестойкость»

Сертификация в области пожарной безопасности

## ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»

Аттестат аккредитации ТРПБ. RU.ИН.27 от 07 октября 2010 г. до 06 октября 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ИЦ «Огнестойкость»  
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»

Л.А. Сидоренко

22 декабря 2011 г.

### Протокол испытаний № 38ск/и/по - 2011

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Блоки стеновые из полистиролбетона, марки «СБР 6», размерами 295х595х375 мм, марка по средней плотности D250, класс по прочности при сжатии В10-12,5, с односторонним защитным слоем штукатурки 15 мм, изготавливаемые по ТУ 5741-254-00284807-06

**ЗАКАЗЧИК:** ЗАО «ЮНИКОН-ЗСК»  
111141, г. Москва, 2-ая Владимирская ул., д.62-а, стр.13  
Тел/факс (495) 974-14-46, 309-20-45

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ:** ЗАО «ЮНИКОН-ЗСК»  
111141, г. Москва, 2-ая Владимирская ул., д.62-а, стр.13  
Тел/факс (495) 974-14-46, 309-20-45

**ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ:** ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»  
109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6  
Тел/факс (495) 709-32-82/84  
URL: [www.tsniiskfire.ru](http://www.tsniiskfire.ru)  
e-mail: [info@tsniiskfire.ru](mailto:info@tsniiskfire.ru)

#### Пожарно-технические характеристики:

Классе пожарной опасности образца стены наружной (толщина 390 мм), из блоков стеновых из полистиролбетона, марки «СБР 6», размерами 295х595х375 мм, марка по средней плотности D250, класс по прочности при сжатии В10-12,5, с односторонним защитным слоем штукатурки 15 мм, изготавливаемые по ТУ 5741-254-00284807-06, соответствует классу пожарной опасности К0 (45), (При огневом воздействии со стороны штукатурки).

Срок действия Протокола до 21 декабря 2012 г.