

ИЦ «Огнестойкость»

Сертификация в области пожарной безопасности

ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»

Аттестат аккредитации ТРПБ. RU.ИИ.27 от 07 октября 2010 г. до 06 октября 2015 г.



Протокол испытаний № 23ск/и - 2011

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Блоки стеновые СБР 6 295x595x375 мм из полистиролбетона, марка по средней плотности D250 (250 кг/м³), с односторонним защитным слоем штукатурки 20-25 мм, армированным сеткой, изготавливаемые по ТУ 5741-254-00284807-06

ЗАКАЗЧИК: ЗАО «ЮНИКОН – ЗСК»
11141, г. Москва, 2-ая Владимирская ул., д.62-а, стр.13
Тел/факс (495) 974-14-46, 309-20-45

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ: ЗАО «ЮНИКОН – ЗСК»
11141, г. Москва, 2-ая Владимирская ул., д.62-а, стр.13
Тел/факс (495) 974-14-46, 309-20-45

ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ: ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6
Тел/факс (495) 709-32-82/84
URL: www.tsniiskfire.ru
e-mail: info@tsniiskfire.ru

Пожарно-технические характеристики:

Предел огнестойкости образца ограждающей конструкции наружной стены (толщина 400 мм) из блоков стеновых СБР 6 295x595x375 мм из полистиролбетона, плотность 250 кг/м³, с односторонним защитным слоем штукатурки 20-25 мм армированным сеткой, изготовленных по ТУ 5741-254-00284807-06, составляет не менее EI 60.

Срок действия Протокола до 23 октября 2012 г.